



Kogukõrgus üle põrandapinna	149,50 m
Käigu kõrgus üle põrandapinna	99,00 m
Torni kõrgus üle vundamendi	96,69 m
Projekt	Terasest / eelvalatud betoonist torn
Tuuletsoon (DIBt)	WZ III / WZ4 GK I ¹
WTC (IEC 61400-1)	WTC IIA ¹
Sektsioonide arv	3 terasest 14 betoonist

	pikkus	diam _{ülemine}	diam _{alumine}	kaal
	m	m	m	t
osa 1	22 345	3218 3444 ³	3770	u 49
osa 2	19 585	3770	4300	u 50
osa 3	3800	4300	4390	u 23
betoonist osad	50 960	4410	6802	u 730
Torni kogumass / kokku	torni mass			u 852

¹ Sertifitseerimisaruanne saadaval.

² Sertifitseerimisaruanne töötlemisel.

³ ääriku välisläbimõõt.